



Fecha: La de la firma electrónica **Destinatario:** Presidencia de la mesa de contratación
S/R:

N/R: PO 59.23
AGB

Asunto: Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la realización de los trabajos del expediente PO 59.23, relativo a “Suministro e instalación de equipos de climatización en sala técnica de la sede de la APB”

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 4 de octubre de 2023 relativa al expediente PO 59.23 fueron examinadas las proposiciones presentadas por las empresas:

- INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, S.L.U.
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
- GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L

Remitida la documentación contenida en el sobre A, a día 20 de octubre de 2023, a la comisión técnica de apoyo a la Mesa de Contratación designada al efecto, se ha procedido a su examen y valoración.

CONSIDERANDO

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones.

Que reunida la comisión técnica constituida D^a. Araceli Gutiérrez Bernal, Responsable de Mantenimiento del Departamento de Conservación de Infraestructuras y Señales Marítimas, según lo dispuesto en el artículo 157 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, para informar que los materiales a suministrar cumplen o superan las exigencias técnicas mínimas previstas en el PPT del expediente PO 59.23, relativo a “Suministro e instalación de equipos de climatización en sala técnica de la sede de la APB”, procede a estudiar y valorar las ofertas que han sido admitidas.

ESTA COMISIÓN INFORMA

Que tras analizar las correspondientes propuestas de los licitadores, el resultado de la comprobación de las características técnicas de los materiales propuestos se adjunta a continuación.



Ports de Balears



Autoritat Portuària de Balears

Las siguientes empresas presentan la documentación requerida en el Cuadro de Características de la licitación y el material ofertado cumple con las especificaciones técnicas del pliego:

- INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, S.L.U.
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
- GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L

La comisión técnica,

La Responsable de Mantenimiento del
Departamento de Conservación de
Infraestructuras y Señales Marítimas

Firmado digitalmente por
D^a. Araceli Gutiérrez Bernal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

P.O.59.23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN SALA TÉCNICA DE LA SEDE DE LA APB

EMPRESAS	ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU	INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU	GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SL
Modelo de la máquina interior	CCU 151 A (STULZ)	CCU 151 A (STULZ)	CCU 151 A (STULZ)
Potencia de enfriamiento	15,3 kW	15,3 kW	15,3 kW
Condensado por aire, para impulsión superior y retorno frontal por plenum	Cumple	Cumple	Cumple
Refrigerante R407C	R407C	R407C	R407C
Humidificador	Cumple (opcional)	Cumple (opcional)	Cumple (opcional)
Plenum superior de descarga con 3 rejillas	Cumple (opcional)	Cumple (opcional)	Cumple (opcional)
Condensadora exterior con 1 ventilador radial EC con flujo de aire vertical	Modelo ICHM-336 H EC (STULZ) cumple	Modelo ICHM-336 H EC (STULZ) cumple	Modelo ICHM-336 H EC (STULZ) cumple
Protocolo de comunicación ModBus RTU instalado	Cumple	Cumple	Cumple
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE