



ACTA DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Nº Expediente:		P.O.100.23	
Título del expediente:		"NUEVA PUERTA AUTOMÁTICA EN LA ZONA DE EMBARQUE DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº3 DEL PUERTO DE PALMA"	
Tipo de procedimiento:		ABIERTO	
Tipo de contrato:		MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRA	
Presupuesto de licitación (sin IVA):		18.552,70 €	
Fecha:	28 de febrero de 2023	Hora:	10.00
Mesa	1. Presidente: 2. Secretaria: 3. Vocal: 4. Vocal: 5. Vocal:	1. Jorge Martín Jiménez 2. Olga Peñalver de Lamo 3. Pilar Romero Otero 4. Miguel Rigo Barceló 5. Sara Candelaria García Alarcón	
Orden del día 1. Antecedentes. 2. Valoración de la oferta 3. Acuerdos finales. Desarrollo de la sesión Siendo las 10.00 h se constituye la Mesa de Contratación del contrato mixto de suministro y obra de "NUEVA PUERTA AUTOMÁTICA EN LA ZONA DE EMBARQUE DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº3 DEL PUERTO DE PALMA" formado por las personas que se relacionan en el encabezamiento de esta acta. El Presidente inicia la sesión. 1. Antecedentes En fecha 10 de enero de 2024 la Mesa de Contratación procedió a la apertura de los Sobres A y C del contrato de referencia acordó lo siguiente:			





Autoritat Portuària de Balears

- *“Admitir la oferta presentada por la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U., por ser económicamente contemplable.*
- *Convocar una próxima Mesa de Contratación para la propuesta de adjudicación, una vez se hayan subsanado las deficiencias detectadas en la documentación aportada por la empresa licitadora (No se aportaba la documentación técnica exigida en el Cuadro de Características no valorable técnicamente y de carácter contractual, relativa a las características técnicas del modelo propuesto y al material a suministrar) y la Comisión Técnica haya verificado que el modelo propuesto y el material a suministrar por dicha empresa cumple con las características técnicas exigidas en el PPT”.*

En fecha **10 de enero de 2024** la Mesa de Contratación notificó a la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. el requerimiento de subsanación de las deficiencias detectadas en su documentación.

En fecha **11 de enero de 2024** la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. presentó la documentación técnica exigida en el Cuadro de Características no valorable técnicamente y de carácter contractual, relativa a las características técnicas del modelo propuesto y al material a suministrar.

En fecha **17 de enero de 2024** la Mesa de Contratación validó la subsanación de la oferta de ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. y entregó para su cotejo a la Comisión Técnica la documentación técnica no valorable técnicamente y de carácter contractual aportada por la mencionada empresa licitadora.

En fecha **24 de enero de 2024** la Comisión Técnica presentó un Informe tras el estudio de la documentación técnica no valorable técnicamente y de carácter contractual presentada por la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. en el que informa lo siguiente:

“Que en el Cuadro de Características que rige la licitación se especifica que los licitadores deberán aportar la documentación técnica relativa del modelo propuesto y del material a suministrar para verificar que cumple con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de prescripciones técnicas, sin que sea objeto de valoración pero que sí tendrá carácter contractual.

Que tras analizar la correspondiente propuesta del licitador, se aporta documentación relativa a tres modelos diferentes pero no especifica qué modelo se oferta para comprobar su idoneidad.

Que no con la información aportada no pueden comprobarse todos los requisitos”.

Se ilustra el informe con el siguiente cuadro comparativo:





Autoritat Portuària de Balears

EMPRESAS	ARTEMATIC PUERTAS, SLU
Aporta documentación técnica relativa de la marca y modelo tal y como se establece en el Cuadro de Características	Si, de la casa manusa pero aporta tres (3) modelos: Visio +100, Visio +125 y Visio +125 HD. *No concreta cual es el que oferta
Operador corredero formado por un grupo motor de 2 motores trifásicos de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V-T/50Hz con electrónica de control. Totalmente instalado y funcionando, incluye packs de suspensión para hojas fijas y para el paso libre.	No cumple para el modelo Visio +100, si para los otros dos modelos.
Batería de emergencia válida en vía de evacuación.	Si, para los 3 modelos
Hoja corredera antipánico derecha, en carpintería de aluminio de 44mm de sección enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio hasta 12mm), permite su abatimiento en caso de emergencia.	No puede comprobarse con la información que aporta
Vidrio laminado 10 = 5+5 (transparente) bruto.	No puede comprobarse. No aporta información
Hoja fija antipánico derecha, en carpintería de aluminio de 44mm de sección enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio hasta 12mm), permite su abatimiento en caso de emergencia.	Aporta cuatro (4) modelos: Visio +100, Visio +125, Visio +125 HD y Visio +125 Telescópica. Al no concretar a cual se refiere, no puede comprobarse con la información que aporta.
Hoja fija antipánico izquierda, en carpintería de aluminio de 44mm de sección enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio hasta 12mm), permite su abatimiento en caso de emergencia.	Aporta cuatro (4) modelos: Visio +100, Visio +125, Visio +125 HD y Visio +125 Telescópica. Al no concretar a cual se refiere, no puede comprobarse con la información que aporta.
Incluye tomillería selectores óptimos de color negro, cerrojo automático con desbloqueo, sensor de detección con tecnología dual (infrarrojos + microondas) funciones de activación y detección de seguridad en zona de cierre de hojas.	Si
Acabado anodizado simil inox. LJR-500.	SI Hace mención a dos tipos de acabado: Anodizados de 15 micras y Lacados de 60 micras en colores de la gama RAL.
OBSERVACIONES	A pesar que la puerta a sustituir es de la misma casa manusa , aporta unas especificaciones técnicas que corresponden a tres (3) modelos: Visio +100, Visio +125 y Visio +125 HD. *No concreta cual es el que oferta

Por todo ello, la Comisión Técnica concluyó: “Solicitar al licitador que aclare qué modelo se oferta realmente y se complemente la información para que puedan comprobarse todos los requisitos técnicos. Alternativamente se propone la presentación de una declaración responsable del licitador en la que éste declare que el equipo a montar cumple con todos y cada uno de los requisitos”.

En fecha **6 de febrero de 2024** se le notificó un requerimiento de aclaración a la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. para que especifique el modelo de equipo a suministrar que se oferta.

En fecha **7 de febrero de 2024** la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. presenta un documento con la descripción técnica la puerta a suministrar, tratándose del modelo Visio+125. El contenido del documento aportado es el siguiente:





Autoritat Portuària de Balears

Puerta automática corredera, apertura central, hojas tipo A44-S4, Visio+125 de medidas ancho 4585mm x alto 2490 mm, compuesta de:

- Operador corredero Visio+125 central 230V-T LJR-500, certificado EN60335, formado por un grupo motor de 2 motores trifásicos de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V-T/50Hz electrónica de control LOT/WIFI/GRF nivel de prestaciones d, batería de emergencia supervisada, válida en vía evacuación (EN16005).
- Pack suspensión hojas Visio (bajo dintel) (KCIHFBD)-
- Kit extensión Visio+125 (A09318-E)
- Pack paso libre operador Visio-125 (A02061)
- Hoja corredera antipánico A44-S4 derecha LJR-500 carpintería de aluminio de 44 mm de sección, enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio de hasta 12mm) en vías de evacuación, permite su abatimiento en caso de emergencia.
- Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) bruto.
- Hoja corredera antipánico A44-S4 izquierda LJR-500 carpintería de aluminio de 44mm de sección, enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio de hasta 12 mm) en vías de evacuación, permite su abatimiento en caso de emergencia.
- Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) bruto.
- Hoja fija antipánico A44-S4 derecha LJR-500 carpintería de aluminio de 44mm de sección, enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio de hasta 12mm) en vías de evacuación, permite su abatimiento en caso de emergencia.
- Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) bruto
- Hoja fija antipánico A44-S4 izquierda LJR-500 carpintería de aluminio de 44mm de sección, enmarcado perimetral ajunquillado (para vidrio de hasta 12 mm) en vías de evacuación , permite su abatimiento en caso de emergencia.
- Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) bruto.
- Pack tornillería hoja fija-fija A44-S4
- Selector Optima+color negro
- Cerrojo aut. Con desbloqueo Visio+125
- Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) tecnología dual (infrarrojos+microondas) funciones activación y detección seguridad en zona cierre de hojas, para vías de evacuación (EN16005).
- Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado) tecnología dual (infrarrojos+microondas) funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de hojas.
- Acabado Anodizado simil Inox LJR-500





Autoritat Portuària de Balears

Reunida en fecha de hoy, la Mesa de Contratación procede, en primer lugar, a la lectura del documento aportado por la empresa ARTEMÁTIC PUERTAS, S.L.U. y se constata que el modelo de puerta ofertado (Visio+125) cumple con todas las características exigidas en el PPT:

2. Valoración de las oferta

A continuación, la Mesa de contratación procede a ponderar la oferta admitida, obteniéndose el siguiente resultado:

Nº empresas licitadoras admitidas:		1
Empresa	1. Nombre: 2. Oferta económica (50%): 3. Plazo de entrega (20%): 4. Plazo de garantía (30%): 5. Total:	1. ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. 2. 15.720,00 € (50 Puntos) 3. 65 días (20 Puntos) 4. 3 años (0 Puntos) 5. 70 Puntos

3. Acuerdos finales.

Por todo ello, la Mesa de Contratación adopta los siguientes acuerdos:

- Admitir la propuesta presentada por la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. por ser económicamente contemplable y ofertar un producto que cumple con todos los requisitos exigidos en el PPT.
- Elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del contrato de suministro y obra de "NUEVA PUERTA AUTOMÁTICA EN LA ZONA DE EMBARQUE DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA Nº3 DEL PUERTO DE PALMA" a la empresa ARTEMATIC PUERTAS, S.L.U. por la cantidad de quince mil setecientos veinte euros (15.720,00 €), IVA excluido, por un plazo de entrega de sesenta y cinco (65) días y un plazo de garantía de tres (3) años, a fin de que se proceda a la resolución del procedimiento.



<u>FIRMANTE</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA</u>	<u>NOTAS</u>
FIRMANTE[1]	EVA OLGA PEÑALVER DE LAMO	28/02/2024 13:06 Sello de Tiempo: 22/03/2024 12:54	
FIRMANTE[2]	MIGUEL RIGO SALVA	28/02/2024 15:09 Sello de Tiempo: 22/03/2024 12:54	
FIRMANTE[3]	JORGE MARTIN JIMENEZ	04/03/2024 11:33 Sello de Tiempo: 22/03/2024 12:54	
FIRMANTE[4]	MARIA PILAR ROMERO OTERO	05/03/2024 09:36 Sello de Tiempo: 22/03/2024 12:54	
FIRMANTE[5]	SARA CANDELARIA GARCIA ALARCON	22/03/2024 12:52 Sin acción específica Sello de Tiempo: 22/03/2024 12:54	

AMBITO
GEN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
GEN-4cb8-9828-43bb-956f-906a-168f-c3d9-f5c0

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

