



## NOTA ACLARATORIA

**Expediente: P.O. 1106-G – Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del Puerto de Alcúdia**

### Características de los Equipos Actuales

En respuesta a la solicitud de información recibida, y con el objetivo de garantizar la transparencia e igualdad de trato entre todos los interesados, se informa de la publicación de un listado de los equipos actuales, tanto interiores como exteriores, vinculados al objeto del contrato.

Esta información se pone a disposición pública en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como de las buenas prácticas para asegurar la mejor concurrencia en el procedimiento de contratación.

A continuación, se detalla el listado de equipos:

Marca / Modelo	Tipo de VRV	Nº	Potencia calorífica nominal	Potencia frigorífica nominal	Potencia eléctrica nominal	COP	EER	Zona de Suministro	Año
Daikin VRV III RXYQ16P7W1B	Aire - refrigerante	2	50	45,00	13	4	3,17	Cafetería	2.009
Daikin VRV III RXYQ12P7W1B	Aire - refrigerante	1	38	33,50	9	4	3,48	Oficinas	2.009
Daikin VRV III RXYQ10P7W1B	Aire - refrigerante	1	32	28,00	8	4	3,77	Oficinas	2.009
Rooftop HITECSA Mod. RXCBA-3002 RC R410A	B.C. Aire-Aire	4	106,8	123,7	47,0	2,3	2,6	Terminal	2.009
<b>TOTAL</b>			<b>596,2</b>	<b>646,3</b>	<b>230,9</b>				

Lo que se hace público a los efectos oportunos, en Palma, a 25 de agosto de 2025.